

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Чита

(место составления акта)

“ 26 ” января 20 18 г
(дата составления акта)

14:00

(время составления
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 05/1545

По адресу/адресам: г. Чита, ул. Бутина, 51

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Забайкальскому краю Дубины Л.Е. от 21.12.2017 № 1545 о проведении внеплановой
выездной проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного учреждения культуры «Забайкальская краевая филармония», ОГРН
1087536009660, ИНН 7536096843

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

дата и время проведения проверки:

27 12 20 17 15 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Еренкова Ю.О. 21.12.2017 в 14:30

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Главный специалист-эксперт отдела надзора за питанием населения, условиями обучения и воспитания Аюшиева Лариса Базаргуруевна с привлечением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.710086, удостоверяющий соответствие органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции», дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13 августа 2015г.».)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Еренкова Ю.О., заведующая хозяйством Бродягина К.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

27.12.2017 с 15:00 до 16:30 в ГУК «Забайкальская краевая филармония» по адресу: г. Чита, ул. Бутина, 51 проведена проверка с целью выполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.10.2017 № 933 «О проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения новогодних елок для детей».

В ходе проверки установлено: согласно представленному плану мероприятий с 25.12.2017 по 07.01.2018 в ГУК «Забайкальская краевая филармония» будет проведено 38 новогодних мероприятий. После каждого мероприятия проводится проветривание помещений. Влажная уборка помещений проводится ежедневно. Гардеробные работают в обычном режиме.

Вывоз мусора, дезинсекция и дератизация проводятся в установленном порядке. Представлены договор о предоставлении услуг на планово-регулярную вывозку твердых коммунальных отходов № 24 от 01.01.2017 с ООО «АвтоЛидер», договор на обращение с отходами № 199-О от 01.12.2017 с ООО «Экология Плюс», договор на оказание платных дезинфекционных мероприятий от 30.08.2017 с ООО «ЧПДС», акты выполненных работ.

Для посетителей имеются 2 санитарных узла (мужской и женский), с оборудованными умывальными раковинами, унитазами и писсуарами (в мужском). Унитазы установлены в закрывающихся кабинках. Рядом с умывальными раковинами оборудованы диспенсеры для жидкого мыла и бумажные полотенца.

Имеется отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь для туалетов имеет сигнальную маркировку.

Вентиляция в помещениях санитарных узлов механическая вытяжная. Согласно протоколу инструментальных замеров вентиляции № 118/3.7 от 27.12.201, экспертному заключению № 02 ОЦ/4.0-154 от 22.01.2018, выданных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» производительность механической вытяжной вентиляции в женском и мужском туалетах, на день проведения замеров, соответствует требованиям п. 7.2, таб. 12 (нормируемое значение 50 куб.м/час на 1 унитаз) СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» (актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87).

Канализация, отопление централизованные. Все санитарно-техническое оборудование, на момент проверки, находилось в исправном состоянии. Системы

отопления обеспечивают оптимальные параметры микроклимата в помещениях. Согласно протоколу измерения параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 117/3.7 от 27.12.2017 измеренный показатель микроклимата – температура воздуха, на день проведения замеров, соответствует требованиям п. 4.4, таб. 3 ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Освещение помещений (фойе) естественное и искусственное. В зрительном зале только искусственное освещение посредством люминесцентных ламп. Согласно протоколу измерений искусственной освещенности № 116/3.7 от 27.12.2017, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» измеренные значения общей искусственной освещенности в помещениях ГУК «Забайкальская краевая филармония» (фойе большого и малого зала, большой за, органнй зал) соответствуют нормируемым значениям 200 лк (для фойе) и 300 лк (зрительный зал) и требованиям п. 4.2, таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Водоснабжение централизованное, имеется горячее и холодное водоснабжение. Питьевой режим организован за счет кулеров, установленных в холлах, имеется одноразовая посуда и контейнер для сбора использованной посуды.

Проводится ежедневная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, визуальнo качественно. В качестве дезинфекционных средств используются готовые средства: «Белизна», «Санокс».

Всего работающих в ГУК «Забайкальская краевая филармония» 143 человека.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**


нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол инструментальных замеров вентиляции № 118/3.7 от 27.12.201, экспертное заключение № 02 ОЦ/4.0-154 от 22.01.2018, протокол измерения параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 117/3.7 от 27.12.2017, протокол измерений искусственной освещенности № 116/3.7 от 27.12.2017, выданные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт



Л.Б. Аюшиева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Ермишова Нина Олеговна / директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” января 20 18 г.

✓ 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица) _____

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 70, а/я 900, телефон 35-64-04; факс 8(3022) 35-93-23;

e-mail: cge@megalink.ru; <http://www.cgemegalink.ru>

ОКПО 74425137; ОГРН 1057536032069; ИНН/КПП 7536058990/753601001

Орган инспекции

Аттестат аккредитации RA.RU.710086,

зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа инспекции

И. Г. Дампилова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(санитарно-эпидемиологическая оценка эффективности работы вентиляции)

№ 02 ОЦ/4.0 - 154 от « 22 » января 2018 г.

1. Наименование учреждения: ГУК «Забайкальская краевая филармония».
2. Фактический адрес места осуществления деятельности: Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 51.
3. Основание проведения инспекции: предписание главного (заместителя) государственного санитарного врача о проведении обследований, исследований, испытаний, гигиенических и иных видов оценок от 21.12.2017 г. №895.
4. Объект инспекции: общественные здания и сооружения.
5. Вид инспекции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза эффективности работы вентиляции на основании протокола инструментальных замеров вентиляции №90/3.7 от 25 декабря 2017 г.
6. Метод инспекции: оценка соответствия эффективности работы вентиляции требованиям СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» (актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87).
7. Сведения об аккредитации испытательного лабораторного центра, проводившего лабораторные исследования: Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU. ЦОА. 093. зарегистрирован в Реестре Системы от 19 октября 2011 г. Зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU. 0001.510132 от 19 октября 2011 г., действителен до 19 октября 2016 года.
8. Предписанием назначено:
 - проведение оценки эффективности работы вентиляции на соответствие п. 7.27 табл. 7.3 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

9. Установлено:

Согласно протоколу инструментальных замеров вентиляции №118/3.7 от 27 декабря 2017 г.:

Производительность механической вытяжной вентиляции в женском и мужском туалетах 2-го этажа и в женском туалете цокольного этажа ГУК «Забайкальская краевая филармония» по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 51, на день проведения замеров, соответствует требованиям п. 7.2, табл. 12 (нормируемое значение $50 \text{ м}^3/\text{час}$ на 1 унитаз) СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» (актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87).


Инструментальные измерения вентиляции в зрительных залах и фойе ГУК «Забайкальская краевая филармония», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 51, не были проведены в связи с риском, связанным с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более.

Эксперт:

Сертификат эксперта № 8492 от 31.05.2016, действителен до 31.05.2021
выдан ГБОУ ВПО Омский государственный медицинский университет

И. Г. Корольков

Технический директор органа инспекции

 М. Ж. Шемышевская

ФОИ 04-4.0.- 601-02-2016

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
672000, Забайкальский край, г. Чита,
ул. Ленинградская, 70, а/я 900
телефон, факс. (3022) 35-57-64, 35-93-23
ОКПО 74425137, ОГРН 1057536032069
ИНН/КПП 7536058990/753601001

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510132
Внесен в реестр аккредитованных лиц 07.07.2015 г



Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ
С. И. Михайлютина
М. п.

ПРОТОКОЛ
инструментальных замеров вентиляции

№ 118/3.7 от 27 декабря 2017 г.

1.	Наименование и адрес заказчика	Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 109 ОГРН 1057536034731 ИНН 7536059217
2.	Место проведения измерений (ведомственная принадлежность)	ГУК «Забайкальская краевая филармония», Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 51
3.	Цель и основание проведения измерений	Внеплановая проверка Предписание №895 от 21.12.2017 г.
4.	Дата проведения измерений	27.12.2017
5.	Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения	МУ 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений»
6.	Средства измерений и сведения о поверке	Анемометр цифровой «VT 50», зав. №07074473. Свидетельство о поверке №298239 от 24.04.2017 г., действительно до 23.04.2018 г. Диапазоны измерения скорости воздушного потока от 0,1 до 30 м/с. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности: в диапазоне от 0,1...3 м/с $\pm 5\%$ от показания $\pm 0,1$ м/с, в диапазоне от 3,1 до 30 м/с $\pm 5\%$ от показания $\pm 0,2$ м/с. Рулетка измерительная металлическая ЭНКОР, заводской №06504, предел измерения 7,5 м, свидетельство о поверке №6713М от 23.08.2017 г., действительно до 22.08.2018 г.
7.	Источники физических факторов	-
8.	Условия проведения измерений	Измерения проводились при наружной температуре воздуха -29° С и относительной влажности воздуха 51%.
9.	Дополнительные сведения	Объем помещений принят в соответствии с технической документацией. Помещения туалетов оборудованы механической вытяжной системой вентиляции. В женском и мужском туалетах на 2 этаже установлено по 2 унитаза. В цокольном этаже в женском туалете установлено 10 унитазов.


Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае"

10. Результаты измерений скорости движения воздуха в рабочих проемах вентиляционных систем, объема подаваемого, удаляемого воздуха

№ п/п	Место измерений (указывается место проведения, объем помещения)	Система вентиляции (местная, приточная, вытяжная)	Измеренная скорость движения воздуха в рабочем проеме вентиляции м/с (средняя)	Площадь рабочего проема системы вентиляции, м ²	Количество рабочих проемов	Производительность вентиляционных систем, м ³ /ч	Рассчитанная кратность воздухообмена
2 этаж							
1	Женский туалет $V_{\text{пом.}} - 26,52 \text{ м}^3$	механическая вытяжная	1,49	0,04	1	214,56	8,09
2	Мужской туалет $V_{\text{пом.}} - 26,52 \text{ м}^3$	механическая вытяжная	1,44	0,04	1	207,36	7,82
Цокольный этаж							
3	Женский туалет $V_{\text{пом.}} - 119,28 \text{ м}^3$	механическая вытяжная	1,30	0,04	8	1497,6	12,55

$V_{\text{пом.}}$ – объем помещения

Должность специалиста, проводившего измерения
и ответственного за оформление протокола:
помощник врача по общей гигиене


В.А. Бурцева
подпись Ф.И.О.

Начальник лаборатории физических факторов,
ионизирующих и неионизирующих излучений


А. М. Санжиева
подпись Ф.И.О.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 70, а/я 900, телефон 35-64-04; факс 8(3022) 35-93-23;
e-mail: cge@megalink.ru; <http://www.cgemegalink.ru>

ОКПО 74425137; ОГРН 1057536032069; ИНН/КПП 7536058990/753601001

Орган инспекции

Аттестат аккредитации RA.RU.710086,
зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015

**Заключение к протоколу
инструментальных замеров вентиляции
№ 118/3.7 от 27 декабря 2017 г.**

Производительность механической вытяжной вентиляции в женском и мужском туалетах 2-го этажа и в женском туалете цокольного этажа ГУК «Забайкальская краевая филармония» по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 51, на день проведения замеров, соответствует требованиям п. 7.2, табл. 12 (нормируемое значение $50 \text{ м}^3/\text{час}$ на 1 унитаз) СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» (актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87).

Эксперт:



И. Г. Корольков

Заместитель руководителя ОИ:



М. Ж. Шемышевская

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:
672000, Забайкальский край, г. Чита,
ул. Ленинградская, 70
телефон, факс. (3022) 35-57-64, 35-93-23
ОКПО 74425137, ОГРН 1057536032069
ИНН/КПП 7536058990/753601001

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510132,
Внесен в реестр аккредитованных лиц 07.07.2015 г.



ПРОТОКОЛ

измерений искусственной освещенности

№ 116/3.7 от 27 декабря 2017 г.

1.	Наименование и адрес заказчика	Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 109 ОГРН 1057536034731 ИНН 7536059217	
2.	Место проведения измерений	ГУК «Забайкальская краевая филармония», Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 51	
3.	Цель и основание проведения измерений	Внеплановая проверка Предписание №895 от 21.12.2017 г.	
4.	Дата проведения измерений	27.12.2017	
5.	Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения	ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»	
6.	Средства измерений и сведения о поверке	Прибор комбинированный «ТКА – ПКМ (41)» заводской № 41709. Свидетельство о поверке № 319830 от 27.06.2017, действительно до 26.06.2018; Диапазон измерения относительной влажности, % 10 ... 98. Диапазон измерения, °С 0 ... 50. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности по температуре ± 0,5 °С, по отн. влажности ± 5%. Рулетка измерительная металлическая ЭНКОР, заводской №06504, предел измерения 7,5 м, свидетельство о поверке №6713М от 23.08.2017 г., действительно до 22.08.2018 г.	
7.	Источники физических факторов	-	
8.	Условия проведения измерений	Измерения общей искусственной освещенности проводились в горизонтальной плоскости на полу, прямыми измерениями в 3-х точках равномерно распределенных на горизонтальной поверхности пола, при закрытых солнцезащитными жалюзи окнах.	
9.	Вид источников (лампы накаливания, люминесцентные лампы и др.)	Люминесцентные лампы	
10.	Система освещения (общее, местное, комбинированное)	Общее освещение	
11.	Состояние осветительных установок	На момент обследования все лампы находились в исправном состоянии, чистые, закрыты защитной арматурой.	
12.	Напряжение сети	U1 (в начале измерений)	-
		U2 (в конце измерений)	-
13.	Характеристика помещений, согласно № п/п	-	
	площадь, м ²	-	
	высота, м	-	
	объем, м ³	-	
	Количество точек	6	
14.	Дополнительные сведения	Высота подвеса светильников 4,1 м.	


15. Результаты измерений уровней освещенности:

Ф 04-3.7-19-01-2016


№ п/п	Место измерений	Система освещения (комбинированная, общая)	Вид (люминесцентные, газоразрядные, накаливания)	Освещенность в люксах		
				Измеренная		
				1	2	3
1	Фойе большого зала	общ.	л. л.	493	487	484
2	Большой зал. 1 ряд, 2 место	общ.	л. л.	459	453	454
3	Большой зал. 8 ряд, 1 место	общ.	л. л.	450	443	441
4	Большой зал. 15 ряд, 5 место	общ.	л. л.	451	453	457
5	Фойе малого зала	общ.	л. л.	441	443	447
6	Органный зал. 3 ряд, 7 место	общ.	л. л.	451	454	457

л. л. – люминесцентные лампы

Должность специалиста, проводившего измерения и
ответственного за оформление протокола:
помощник врача по общей гигиене


Подпись В. А. Бурцева
ФИО

Начальник лаборатории физических факторов,
ионизирующих и неионизирующих излучений


Подпись А. М. Санжиева
ФИО

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 70, а/я 900, телефон 35-64-04; факс 8(3022) 35-93-23;

e-mail: cge@megalink.ru; <http://www.cgemegalink.ru>

ОКПО 74425137; ОГРН 1057536032069; ИНН/КПП 7536058990/753601001

Орган инспекции

Аттестат аккредитации RA.RU.710086,

зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015

**Заключение к протоколу измерений искусственной освещённости
№ 116/3.7 от 27 декабря 2017 г.**

Измеренные значения общей искусственной освещенности в помещениях
ГУК «Забайкальская краевая филармония» по адресу: Забайкальский край, г.
Чита, ул. Бутина, 51, на день проведения замеров:

- в фойе большого зала соответствуют нормируемому значению 200 лк и
требованиям п. 4.2, табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требо-
вания к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий» (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03);

- на 2 месте 1 ряда большого зала соответствуют нормируемому значению
300 лк и требованиям п. 4.2, табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;


- на 1 месте 8 ряда большого зала соответствуют нормируемому значению
300 лк и требованиям п. 4.2, табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- на 5 месте 15 ряда большого зала соответствуют нормируемому значе-
нию 300 лк и требованиям п. 4.2, табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- в фойе малого зала соответствуют нормируемому значению 200 лк и тре-
бованиям п. 4.2, табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

- на 7 месте 3 ряда органного зала соответствуют нормируемому значению
300 лк и требованиям п. 4.2, табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Эксперт:



И. Г. Корольков

Заместитель руководителя ОИ:



М. Ж. Шемышевская

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес:
672000, Забайкальский край, г. Чита,
ул. Ленинградская, 70, а/я 900
телефон, факс. (3022) 35-57-64, 35-93-23
ОКПО 74425137, ОГРН 1057536032069
ИНН/КПП 7536058990/753601001

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510132
Внесен в реестр аккредитованных лиц 07.07.2015 г.



ПРОТОКОЛ
измерения параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях
№ 117/3.7 от 27 декабря 2017 г.

1.	Наименование и адрес заказчика	Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 109 ОГРН 1057536034731 ИНН 7536059217
2.	Место проведения измерений (ведомственная принадлежность)	ГУК «Забайкальская краевая филармония», Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 51
3.	Цель и основание проведения измерений	Внеплановая проверка Предписание №895 от 21.12.2017 г.
4.	Дата проведения измерений	27.12.2017
5.	Нормативная документация, в соответствии с которой проводились измерения	ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
6.	Средства измерений и сведения о поверке	Прибор комбинированный «ТКА – ПКМ (41)» заводской № 41709. Свидетельство о поверке № 319830 от 27.06.2017, действительно до 26.06.2018; Диапазон измерения относительной влажности, % 10 ... 98. Диапазон измерения, °С 0 ... 50. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности по температуре $\pm 0,5$ °С, по отн. влажности $\pm 5\%$. Анемометр цифровой «VT 50», зав. №07074473. Свидетельство о поверке №298239 от 24.04.2017 г., действительно до 23.04.2018 г. Диапазоны измерения скорости воздушного потока от 0,1 до 30 м/с. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности: в диапазоне от 0,1...3 м/с $\pm 5\%$ от показания $\pm 0,1$ м/с, в диапазоне от 3,1 до 30 м/с $\pm 5\%$ от показания $\pm 0,2$ м/с. Рулетка измерительная металлическая ЭНКОР, заводской №06504, предел измерения 7,5 м, свидетельство о поверке №6713М от 23.08.2017 г., действительно до 22.08.2018 г.
7.	Источники физических факторов	-
8.	Условия проведения измерений	Измерения проводились при наружной температуре воздуха -29 °С, относительной влажности воздуха 51%. Измерения температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха, проводились при закрытых окнах.
9.	Дополнительные сведения	-

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае"

10. Результаты измерений:

№ п/п	Место измерений	Высота над уровнем пола, м	Температура, °С	Относительная влажность, %	Скорость движения воздуха, м/с
			Измеренная	Измеренная	Измеренная
Фойе большого зала					
1	Центр помещения	0,1	22,4	40,0	0,11
		1,1	22,4	40,1	0,11
		1,7	22,3	40,1	0,10
2	0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и отопительных приборов	0,1	22,4	40,1	0,12
		1,1	22,4	40,1	0,11
		1,7	22,4	40,0	0,11
Большой зал					
3	Центр помещения	0,1	22,5	40,1	0,11
		0,6	22,4	40,1	0,11
		1,7	22,4	40,1	0,11
4	0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и отопительных приборов	0,1	22,4	40,1	0,10
		0,6	22,5	40,0	0,11
		1,7	22,5	40,1	0,11
Органный зал					
5	Центр помещения	0,1	22,4	40,0	0,12
		0,6	22,6	40,0	0,11
		1,7	22,6	40,1	0,11
6	0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и отопительных приборов	0,1	22,6	40,1	0,11
		0,6	22,6	40,1	0,10
		1,7	22,5	40,1	0,11

* - ниже чувствительности прибора

Должность специалиста, проводившего измерения и ответственного за оформление протокола:

помощник врача по общей гигиене

 В. А. Бурцева
Подпись ФИО

Начальник лаборатории физических факторов, ионизирующих и неионизирующих излучений

 А. М. Санжиева
Подпись ФИО

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 70, а/я 900, телефон 35-64-04;

факс 8(3022) 35-93-23;

e-mail: cge@megalink.ru; <http://www.cgemegalink.ru>

ОКПО 74425137; ОГРН 1057536032069; ИНН/КПП 7536058990/753601001

Орган инспекции

Аттестат аккредитации RA.RU.710086,

зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015

**Заключение к протоколу
измерений параметров микроклимата**

№ 117/3.7 от 27 декабря 2017 г.

Измеренный показатель микроклимата - температура воздуха, в помещениях ГУК «Забайкальская краевая филармония» по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 51, на день проведения замеров:

- в фойе большого зала составила 22,3-22,4⁰С (допустимое значение 19,0-23,0⁰С), что соответствует требованиям п. 4.4, табл. 3 ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (далее - ГОСТ 30494-2011);

- в большом зале составила 22,4-22,5⁰С (допустимое значение 19,0-23,0⁰С), что соответствует требованиям п. 4.4, табл. 3 ГОСТ 30494-2011;

- в органном зале составила 22,4-22,6⁰С (допустимое значение 19,0-23,0⁰С), что соответствует требованиям п. 4.4, табл. 3 ГОСТ 30494-2011.

Измеренный показатель микроклимата – относительная влажность воздуха, в помещениях ГУК «Забайкальская краевая филармония» по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 51, на день проведения замеров:

- в фойе большого зала составила 40,0-40,1% (допустимое значение не более 60%), что соответствует требованиям п. 4.4, табл. 3 ГОСТ 30494-2011;

- в большом зале составила 40,0-40,1% (допустимое значение не более 60%), что соответствует требованиям п. 4.4, табл. 3 ГОСТ 30494-2011;

- в органном зале составила 40,0-40,1% (допустимое значение не более 60%), что соответствует требованиям п. 4.4, табл. 3 ГОСТ 30494-2011.


Измеренный показатель микроклимата – скорость движения воздуха, в помещениях ГУК «Забайкальская краевая филармония» по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, 51, на день проведения замеров:

- в фойе большого зала составила 0,10-0,12 м/с (нормируемое значение не более 0,3 м/с), что соответствует требованиям п. 4.4, табл. 3 ГОСТ 30494-2011;

- в большом зале составила 0,10-0,11 м/с (нормируемое значение не более 0,3 м/с), что соответствует требованиям п. 4.4, табл. 3 ГОСТ 30494-2011;

- в органном зале составила 0,10-0,12 м/с (нормируемое значение не более 0,3 м/с), что соответствует требованиям п. 4.4, табл. 3 ГОСТ 30494-2011.

Эксперт:



И. Г. Корольков

Заместитель руководителя ОИ:



М. Ж. Шемышевская